

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 29. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE

RURY PE WARSTWOWE DO SIECI GAZOWYCH – GERODUR RC PROTECT PE

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2011.02.01.

Rury PE 100 RCprotect®
Woda, gaz, kanalizacja
do układania bez obsypki piaskowej

SDR 11 PN 16				SDR 17 PN 10			
Średnica zewn. rury d /mm/	Grubość ścianki	Cena 1 mb/ł sztanga 12m	Cena 1 mb/ł krążek	Średnica zewn. rury d /mm/	Grubość ścianki	Cena 1 mb/ł sztanga 12m.	Cena 1 mb/ł krążek
25	2,3	Na za pytanie	Na za pytanie	75	4,5	16,30	16,70
32	2,9	4,47	4,47	90	5,4	23,40	24,10
40	3,7	7,05	7,05	110	6,6	34,70	36,00
50	4,6	10,81	10,81	125	7,4	44,20	46,00
63	5,8	16,92	16,92	140	8,3	55,40	57,70
75	6,8	23,97	23,97	160	9,5	72,30	74,60
90	8,2	33,84	34,78	180	10,7	91,30	94,20
110	10,0	50,29	51,47	200	11,9	112,00	
125	11,4	65,33	67,21	225	13,4	151,00	
140	12,7	81,31	83,66	250	14,8	175,78	
160	14,6	106,69	109,75	280	16,6	218,93	
180	16,4	134,66	138,65	315	18,70	278,05	
200	18,2	166,19		355	21,1	353,16	
225	20,5	209,34		400	23,7	447,44	
250	22,7	258,88		450	26,70	565,69	
280	25,4	324,39					
315	28,6	409,09					
355	32,2	519,35					
400	36,3	659,97					
450	40,9	835,75					

Rury z materiału PE 100 RC (RCprotect, GEROfit R) produkcji Gerodur MPM posiadają:
- aprobatę Techniczną ITB,
- atest PZiL,
- opinię techniczną GIG,
- Certyfikat ZETOM
- deklaracje zgodności

pozytywne wyniki testu FNCT wg ISO 16770 ->8760 h, testu Notch-test wg ISO 13479 - 18100h, testu odporności na naciski punktowe wg metody dr. Hessela->8760h, oraz wskaźnikiem bezpieczeństwa wg PAS 1075 >2,1. Wyniki badań do wglądu Zamawiającego.

BLIŻSZE INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE DO UZYSKANIA U NASZYCH DORADCÓW TECHNICZNYCH I W SKŁADACH

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Instalacje:

kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

Chemia:

kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
magazyn dla dostaw 114SID: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów