

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 1. 29. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI GAZOWE

RURY PE WARSTWOWE DO SIECI GAZOWYCH – GERODUR RC PROTECT PE

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2011.02.01.

### Rury PE 100 RCprotect®

Woda, gaz, kanalizacja  
do układania bez obsypki piaskowej



#### SDR 11 PN 16

Średnica zewn. rury d /mm/	Grubość ścianki	Cena 1 mb/ł. sztangy 12m	Cena 1 mb/ł. krążek
25	2,3	Na za pytanie	Na za pytanie
32	2,9	4,47	4,47
40	3,7	7,05	7,05
50	4,6	10,81	10,81
63	5,8	16,92	16,92
75	6,8	23,97	23,97
90	8,2	33,84	34,78
110	10,0	50,29	51,47
125	11,4	65,33	67,21
140	12,7	81,31	83,66
160	14,6	106,69	109,75
180	16,4	134,66	138,65
200	18,2	166,19	
225	20,5	209,34	
250	22,7	258,88	
280	25,4	324,39	
315	28,6	409,09	
355	32,2	519,35	
400	36,3	659,97	
450	40,9	835,75	

#### SDR 17 PN 10

Średnica zewn. rury d /mm/	Grubość ścianki	Cena 1 mb/ł. sztangy 12m.	Cena 1 mb/ł. krążek
75	4,5	16,30	16,70
90	5,4	23,40	24,10
110	6,6	34,70	36,00
125	7,4	44,20	46,00
140	8,3	55,40	57,70
160	9,5	72,30	74,60
180	10,7	91,30	94,20
200	11,9	112,00	
225	13,4	151,00	
250	14,8	175,78	
280	16,6	218,93	
315	18,70	278,05	
355	21,1	353,16	
400	23,7	447,44	
450	26,70	565,69	

Rury z materiału PE 100 RC (RCprotect, GERObit R) produkcji Gerodur MPM posiadają:

- aprobatę Techniczną ITB,
- atest PZH,
- opinię techniczną GIG,
- Certyfikat ZETOM
- deklaracje zgodności

pozytywne wyniki testu FNCT wg ISO 16770 ->8760 h, testu Notch-test wg ISO 13479 - 18100h, testu odporności na naciski punktowe wg metody dr. Hessele->8760h, oraz wskaźnikiem bezpieczeństwa wg PAS 1075 >2,1. Wyniki badań do wglądu Zamawiającego.

### BLIŻSZE INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE DO UZYSKANIA U NASZYCH DORADCÓW TECHNICZNYCH I W SKŁADACH

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Instalacje:

kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

Chemia:

kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
magazyn dla dostaw 114SID: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów